



VKF Anerkennung Nr. 30460

Inhaber /-in
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe 123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

Produkt STEICOFLOC NB

Beschreibung Trockenschüttung aus Zelluloseflocken,
RD=25.2-69kg/m³

Anwendung RF2

Unterlagen ITB, Polen: Klassifizierungsbericht '02039/18/ZNBP' (28.06.2018), Prüfbericht 'LZP07-01398/18/Z00NBP' (06.06.2018), Prüfbericht 'LZP04-01398/18/Z00NBP' (06.06.2018), Prüfbericht 'LZP08-01398/18/Z00NBP' (06.06.2018), Prüfbericht 'LZP03-01398.2/18/Z00NBP' (05.06.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung B-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.12.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEAJ N° 30460

Titulaire

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Germany

Fabricant

-

Groupe

123 - Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage

Produit

STEICOFLOC NB

Description

Remblayage en flocons de cellulose,
RD=25.2-69kg/m³

Utilisation

RF2

Documentation

ITB, Polen: Rapport de classification '02039/18/ZNZP' (28.06.2018), Rapport d'essai 'LZP07-01398/18/Z00NZP' (06.06.2018), Rapport d'essai 'LZP04-01398/18/Z00NZP' (06.06.2018), Rapport d'essai 'LZP08-01398/18/Z00NZP' (06.06.2018), Rapport d'essai 'LZP03-01398.2/18/Z00NZP' (05.06.2018)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation

Classification B-s2,d0

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

13.12.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo